

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o. Cihelní 2597/89

PSČ, obec: 702 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava, 2134/3

Typ budovy Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1045,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 126,5 (97 %)
- Elektřina - 3,6 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,71 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	73 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	124 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	92 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jana Pawerová

Osvědčení č.: 1406

Kontakt: prukazy-audity@seznam.cz, tel. 604436449

Ev. č. průkazu: 458125.0

Vyhotoveno dne: 30.09.2022

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o. Cihelní 2674/91

PSČ, obec: 702 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava, 2134/2

Typ budovy Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1056,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
cWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

55

Velmi
úsporná

B

89

Úsporná

C

115

Méně úsporná

D

170

Nehospodárná

E

222

Velmi
nehospodárná

F

274

Mimořádně
nehospodárná

G

C
118

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 128,9 (97 %)
- Elektřina - 3,4 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy


0,64 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

74 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

125 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

92 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

30 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

2 kWh/(m².rok)

B

Energetický specialista: Ing. Jana Pauerová

Osvědčení č.: 1406

Kontakt: prukazy-audity@seznam.cz, tel. 604436449

Ev. č. průkazu: 458021.0

Vyhotoveno dne: 30.09.2022

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o. Cihelní 2588/87

PSČ, obec: 702 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava, 2135/1

Typ budovy Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1086,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
cWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55

Velmi
úsporná

B

89

Úsporná

C

115

Méně úsporná

D

170

Nehospodárná

E

222

Velmi
nehospodárná

F

274

Mimořádně
nehospodárná

G

C
114

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 127,0 (97 %)
- Elektřina - 3,7 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,68 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

70 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

120 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

88 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

30 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Jana Pawerová

Dověření č.: 1406

Kontakt: prukazy-audity@seznam.cz, tel. 604436449

Ev. č. průkazu: 458176.0

Vyhotoveno dne: 01.10.2022

Podpis: